


CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com



Registrazione numero/Registration number

PED/0497/1879/10

CERTIFICATO UE DI CONFORMITA'

EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

Visto il Fascicolo Tecnico/Referring to the Technical File
 n° 030/10 del/dated 21/12/2010

si certifica che la Società/we certify that the Company

MADAS S.r.l.

Via Moratello, 5/6/7 - 37045 SAN PIETRO DI LEGNAGO (VR) - ITALY

ha progettato e mantiene un controllo finale sul prodotto conforme all'Allegato I
 e alla procedura del Modulo D1, Allegato III della Direttiva 2014/68/UE, allo scopo di produrre e testare
*has implemented, operates and maintains a final control on the product in compliance with the Annex I
 and with the Procedures of Module D1, Annex III of the 2014/68/EU Directive, for manufacturing and testing*

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA

TIPO EVAP-1-3-6/NA - EVA-1-3-6/NA

EVAP-1-3-6/NA - EVA-1-3-6/NA TYPE NORMALLY OPEN SOLENOID VALVE

Dis./Dwg. n° EVA060000_1 Rev. 0; EVA060000_2 Rev. 0; EVA060000_3 Rev. 0

PS_{min} 0 barg; PS_{max} 1, 3, 6 barg; TS_{min} -20 °C; TS_{max} +60 °C

DN 15 - DN 20 - DN 25 - DN 32 - DN 40 - DN 50

Gruppo Fluido/Fluid Group 1 - Categoria/Category IV

Il Fabbricante è autorizzato ad apporre sull'Attrezzatura in pressione di cui sopra,
 dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato.
*The Manufacturer is authorized to provide the above pressure Equipment with the CE marking,
 followed by the Notified Body identification number.*

CE 0497

21/12/2010

Prima emissione
 First issue

27/01/2017

Ultima emissione
 Latest issue

20/12/2019

Scadenza
 Expiring